

OFI Technologie & Innovation GmbH

Firmensitz: 1030 Wien, Arsenal, Franz-Grill-Straße 5 t: +43 1 798 16 01 - 0 | office@ofi.at | www.ofi.at

Prüfbericht/ Test Report

Berichtsnr./ Report no.:

1701604

Datum/ Date:

2017-07-05

Zeichen/Ref:

Dr. Loi/Bic

Auftraggeber/

Client

FunderMax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89

9300 St. Veit an der Glan

AUSTRIA

Gegenstand/

Test Items

"MAX -Compactplatte mit schwarzem Kern 2-20 mm"

Inhalt/

Test specifications

Bestimmung des Brandverhaltens (Schwerbrennbarkeit) sowie der

Qualm- und Tropfenbildungsklasse beim Abbrand nach

ÖNORM A 3800, Teil 1

Determination of burning behaviour as well as smoke production and dropping

behaviour according to ÖNORM A 3800, part 1

Auftrag/

Order

schriftlich/written 2017-04-19 4500145403

Datum der Probenahme/

Date of sampling

Ort der Probenahme/

Location of sampling

Eingang der Proben/

Receipt of samples

2017-06-06



Nicht akkreditierte Verfahren sind als solche gekennzeichnet.



1 AUFGABENSTELLUNG / SCOPE OF WORK

Auftragsgemäß sollte an den vom Auftraggeber übermittelten Proben das Brandverhalten (Schwerbrennbarkeit) sowie die Qualm- und Tropfenbildungsklasse beim Abbrand gemäß ÖNORM A 3800-1 bestimmt werden.

The samples provided should be tested in view of their burning and dropping behaviour as well as the smoke development according to ÖNORM A 3800-1.

2 ANWENDUNGSBEREICH / SCOPE OF APPLICATION

Über den Anwendungsbereich des Prüfberichtes wurden dem OFI keine Informationen zur Verfügung gestellt. Die Prüfergebnisse beziehen sich auf das Brandverhalten eines Materialmusters unter den besonderen Bedingungen der Prüfung; sie stellen nicht das einzige Kriterium zur Bewertung des potentiellen Brandrisikos des Materials in der praktischen Anwendung dar.

The purpose and scope of application of this test report have not been communicated to OFI. The results refer to the fire behaviour of a material sample under the special conditions of the examination; they do not represent the only criterion for the evaluation of the potential fire risk of the material in practical applications.

3 PROBEMATERIAL / TEST SPECIMEN

Vom Auftraggeber wurde uns nach Rücksprache mit unserem Institut folgende Muster übermittelt

After consultation with the client we received sufficient test specimen of the product.

7 Stück / samples,

300 x 800 x 2 mm, "MAX –Compactplatte mit schwarzem Kern"

7 Stück / samples,

300 x 800 x 20 mm, "MAX -Compactplatte mit schwarzem Kern"

4 DURCHFÜHRUNG DER UNTERSUCHUNGEN / PERFORMANCE OF TESTS

Die Prüfungen wurden in den jeweils fachlich zuständigen Abteilungen im Rahmen der Kompetenz der Zeichnungsberechtigten gemäß OFI-QM-Handbuch durchgeführt.

The tests were carried out in the individual technical departments within the scope of competence of the authorised signatories according to the OFI QM manual.

Vor den Prüfungen wurden die übergebenen Probemuster im Normklima 23/50 gemäß ÖNORM ISO 554 gelagert.



All tests were performed after conditioning the specimen according to the specifications of testing climate 23/50 described in ÖNORM ISO 554.

4.1 Brandverhalten und Tropfenbildung beim Abbrand / Determination of the burning and dropping behaviour

Die Bestimmung des Brandverhaltens (Schwerbrennbarkeit) und der Tropfenbildung beim Abbrand erfolgte in einem Prüfgestell, das den in ÖNORM A 3800-1 ("Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte; Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen") angegebenen Anforderungen entspricht; für die Prüfung wurden drei Einzelversuche vorgenommen, bei denen die beflammte Materialprobe jeweils mit einer 15 mm dicken Fasersilikatplatte hinterlegt war.

The determination of **the burning and dropping behaviour** was carried out using a test apparatus which fulfilled all requirements according to Austrian Standard ÖNORM A 3800-1 (Burning behaviour of materials excluding building products — Part 1: Requirements, tests and evaluations). Three tests were performed. The samples on which the flames of the burner struck were mounted on a 15 mm silicate backing board complying with the standard.

4.2 Qualmbildung beim Abbrand / Determination of smoke production

Die Versuche zur **Bestimmung der Qualmbildung beim Abbrand** wurden mit einem Lüscher Qualmintensitätstester durchgeführt, der den in der zitierten ÖNORM A 3800, Teil 1 angegebenen Anforderungen entspricht. Die Prüfung erfolgte normgemäß.

The **measurement of the smoke production** was carried out within the scope of the extension of the validity according to Austrian Standard ÖNORM A 3800, part 1. The tests were carried out by a Lüscher smoke test chamber which fulfilled all requirements according to the standard.

5 ERGEBNISSE

5.1 Brandverhalten (Schwerbrennbarkeit) und Tropfenbildung beim Abbrand / Burning and dropping behaviour

Bei der Ermittlung des **Brandverhaltens** (Schwerbrennbarkeit) sowie der **Tropfenbildung beim Abbrand** wurden folgende Ergebnisse erhalten:

During the determination of the Burning and dropping behaviour the following test results were received:



Tab. 1 Prüfergebnisse / test results

Versuch Nr. /	Länge des unzerstörten	Tropfverhalten der	Nachglimmdauer /
	Probenteiles /	Probe /	Duration of afterglow
Test no.	Non-destructed length of test-	Dropping behaviour	
	specimen		
1 / 2 mm	55 cm	nichttropfend /	180 s
		no droplets	
2 / 2 mm	55 cm	nichttropfend /	180 s
		no droplets	
3 / 2 mm	54 cm	nichttropfend /	180 s
		no droplets	
4 / 20 mm	60 cm	nichttropfend /	5
		no droplets	
5 / 20 mm	60 cm	nichttropfend /	3
		no droplets	
6 / 20 mm	60 cm	nichttropfend /	5
		no droplets	

Rauchentwicklung während der Versuche:

schwach

Smoke production during tests:

little

Verlöschen der Flammen:

sofort nach Entfernung des

Zündbrenners

Extinction of flames:

Immediately after removing the burner

Entzündung der nicht beflammten

Gegenplatte:

wurde nicht beobachtet

Inflammation of test specimen

without flame impingement:

Not observed

5.2 Qualmbildung beim Abbrand / Smoke development

Bei der **Bestimmung der Qualmbildung beim Abbrand** ergab sich als Mittelwert der maximalen Trübung ("Rauchdichte") aller Einzelproben ein Wert von:

During the determination of the smoke development the mean value of the maximum light attenuation during tests was:

Muster / sample 2 mm x = 29,4 % (s = 2,6)

Muster / sample 20 mm x = 11,1 % (s = 3,1)



6 BEURTEILUNG / JUDGEMENT

Gemäß ÖNORM A 3800 Teil 1 gilt ein Material als **schwerbrennbar**, wenn die beflammte Materialprobe nach Versuchsende bzw. nach einem allfälligen Nachbrennen (max. 1 min) oder Nachglimmen (max. 5 min) eine unzerstörte Restlänge von mindestens 40 cm bis zur Oberkante aufweist. Als Restlänge gilt der weder an der Oberfläche noch im Inneren verbrannte oder verkohlte Teil der Probe. Verfärbungen, Verrußungen und Gefügeänderungen wie Verziehen, Sintern, Schmelzen, Kräuselung der Randzone, Blasenbildung und dgl. bleiben dabei außer Betracht. Die nicht beflammte Materialprobe darf sich während des Versuches nicht entzünden.

According to ÖNORM A 3800, part 1 a product can be assigned to flammability class hard inflammable, if the non-destructed length of test specimen in each individual test is at least 40 cm and if no afterburning time for more than 1 min and no afterglow time for more than 5 min is observed. No inflammation should be observed on the sample without flame impingement.

Gemäß der o.g. ÖNORM gilt ein Material als **Q1-schwachqualmend**, wenn der Mittelwert der maximalen Trübung 50% nicht überschreitet; es gilt als **Q2-normalqualmend**, wenn die mittlere maximale Trübung über 50%, jedoch nicht mehr als 90% beträgt.

According to ÖNORM A 3800, part 1 a material can be assigned to smoke production class Q1 (low smoke production), if the mean value of the maximum light attenuation is not more than 50%; it can be assigned to smoke production class Q2 (normal smoke production), if the mean value of the maximum light attenuation is between 50% and 90%.

Gemäß der oben genannten ÖNORM gilt ein Material als nichttropfend, wenn während des Versuches zur Beurteilung der Brennbarkeit nach ÖNORM A 3800, Teil 1 kein Abtropfen auf das normgemäß angebrachte Filterpapier eintritt; es gilt als tropfend, wenn während mindestens einem der Versuche ein Abtropfen auf das Filterpapier eintritt, ohne dass ein Weiterbrennen des abgetropften Materials stattfindet. Ein Material gilt als zündend-tropfend, wenn während mindestens einem der Versuche ein Abtropfen auf das Filterpapier eintritt und ein Weiterbrennen des abgetropften Materials stattfindet.



According to ÖNORM A 3800, part 1 a material can be assigned to dropping class Tr1 (not dropping), if during the tests there are no droplets falling down on the standardized filter paper; the material will be assigned to dropping class Tr2 (dropping), if droplets are falling down on the standardized filter paper but do not ignite the paper. A building material will be assigned to dropping class Tr3 (igniting dropping), if flaming droplets are observed which ignite the standardized filter paper.

Aufgrund der in Punkt 5 beschriebenen Prüfergebnisse wird die vom Auftraggeber übermittelte Probe mit der Bezeichnung

"MAX –Compactplatte mit schwarzem Kern 2-20 mm"

wie folgt beurteilt:

On the basis of the test results (see clause 5) the sample

"MAX –Compactplatte mit schwarzem Kern 2-20 mm"

is classified as follows:

Brennbarkeitsklasse / Flammability class

gemäß ÖNORM A 3800, Tl. 1

schwerbrennbar

according to ÖNORM A 3800, part. 1:

hard inflammable

Tropfenbildungsklasse / Dropping class

gemäß ÖNORM A 3800, Tl. 1:

Tr 1- nichttropfend

according to ÖNORM A 3800, part. 1:

Tr 1 / not dropping

Qualmbildungsklasse / Smoke production class

gemäß ÖNORM A 3800, Tl.1:

Q 1 - schwachqualmend

according to the ÖNORM A 3800, part. 1: Q 1 / low smoke production

7 **GELTUNGSDAUER / VALIDITY**

Die Geltungsdauer des vorliegenden Prüfberichtes ist auf 4 Jahre beschränkt. This test report is valid for 4 years.



Der vorliegende Prüfbericht Nr. . **1701604** *This Test Report No.*

umfasst comprises

7 Blätter mit sheets with

1 Tabelle(n), table(s),

0 Abbildung(en), figure(es),

0 Beilage(n). appendix.

Verantwortlicher Prüfleiter

für die Geschäftsführung

Director in charge:

On behalf of the General Management:

Ing. Michael Bichler

Dipl.-Ing. Udo Pappler

Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf das untersuchte Probematerial.
Prüfberichte dürfen Dritten entgeltlich oder unentgeltlich nur im vollständigen Wortlaut
unter namentlicher Anführung des OFI zugänglich gemacht werden.
Sämtliche Prüfungen unterliegen einem Qualitätssicherungsprogramm gemäß EN ISO/IEC 17025:2005.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der OFI Technologie & Innovation GmbH
in der aktuellen Version, welche im Internet (http://www.ofi.at) zum Download bereitsteht.